



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В СЕВЕРНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

УЛ. АДМИРАЛА МАКАРОВА, Д.10, Г. МОСКВА, РОССИЯ, 125212,

ТЕЛЕФОН: (495) 452 38 18, ФАКС: (495) 452 38 18, E-MAIL: SAO@77.ROSPOTREBNADZOR.RU, WWW.77.ROSPOTREBNADZOR.RU

ОКПО: 76583145 ОГРН: 1057746466535, ИНН/КПП: 7717528710/771701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-26-00077

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарных требований

« 28 » июня 20 19 г.

г. Москва

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В результате проведения плановой выездной проверки Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная Православная школа искусств», на основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки Управления Роспотребнадзора по городу Москве № 01-26-00077 от 27.05.2019г.

(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

в отношении: **Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная Православная школа искусств»**

Сведения о юридическом лице:

Полное или сокращенное наименование организации

Автономная некоммерческая организация
«Общеобразовательная Православная школа искусств»

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:

Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1037739321730

7705060643

ИНН

Место нахождения в

соответствии с государственной регистрацией

109147, г. Москва, пер. Щипковский, д. 28,
офис 41

тел.

Фактическое место нахождения

125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 16,
стр. 2

тел.

Законный представитель
юридического лица

директор Мамай Сергей Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документы, подтверждающие
полномочия законного
представителя

Протокол собрания учредителей от 18.03.2019г., приказ № 174 от 20.03.2019г. «О внесении изменений в приказ № 58 от 01.02.2017г. «о внесении изменений в приказ № б/н от 31.08.2015г. «О продлении полномочий»

Защитник/представитель по
доверенности

(фамилия, имя, отчество)

Документы, подтверждающие
полномочия защитника/
представителя по доверенности

В Автономной некоммерческой организации «Общеобразовательная Православная школа искусств» выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- знаки о запрете курения табака при входе на территорию школы, в здание и в помещениях (санузлы, раздевалки при спортивном зале) отсутствуют, что является нарушением ст. 10 п. 2, ст. 12 п. 5 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на общей территории организована стоянка автомобилей (под окнами учебных помещений), также стоянка автомобилей организована со стороны двора жилого дома, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- физкультурно-спортивная зона не предусмотрена, что является нарушением п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение рабочих мест учащихся: в кабинете № 10 (история, география) (оконный проем только у стола учителя); в кабинете № 2 (физика), в кабинете № 14 (начальная школа), в кабинете № 11 (начальная школа) (световой поток организован сзади учащихся), что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- не оборудовано местное освещение (софиты) для освещения классной доски в каб. № 10, в каб. № 2, в каб. № 9, в каб. № 14 (начальная школа), в каб. № 17 (начальная школа), что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- отсутствует демонстрационный стол в каб. № 2, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете № 3 (математика) – отмечены дефекты пола, частичное отсутствие плинтуса, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в каб. № 11 (начальная школа), в каб. № 16 (музыка), в каб. № 15 (ИЗО) – не оборудована естественная канальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете № 12 (начальная школа), в кабинет № 17 (начальная школа) – отмечено скопление пыли на вентиляционной решетке, что является нарушением п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете № 12 (начальная школа) выявлены дефекты пола (частично отсутствует плинтус), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете № 15 (ИЗО) – не предусмотрена подводка горячего и холодного водоснабжения (не оборудованы раковины для мытья рук), что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- по результатам инструментальных замеров проведенных в рамках плановой проверки расстановка мебели не соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10: - в учебном кабинете № 11 (начальный класс): высота нижнего края учебной доски над полом составляет 92 см, при величине допустимого норматива 70-90 см, расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 0 см, при величине допустимого норматива не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной составляет 0 см, при величине допустимого норматива не менее 50 см, расстояние от учебной доски до первой парты составляет 211 см, при величине допустимого норматива не менее 240 см; в учебном кабинете № 2 (физика): высота нижнего края учебной доски над полом составляет 100 см, при величине допустимого норматива 70-90 см, расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 0 см, при величине допустимого норматива не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной составляет 0 см, при величине допустимого норматива не менее 50 см, расстояние от учебной доски до первой парты составляет 201 см, при величине допустимого норматива не менее 240 см, расстояние между рядами двухместных столов 54 см при величине допустимого норматива не менее 60 см; в учебном кабинете № 3 (математика): высота нижнего края учебной доски над полом составляет 100 см, при величине допустимого норматива 70-90 см, расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 0 см, при величине допустимого норматива не менее 50-70 см, расстояние от учебной доски до первой парты составляет 147 см, при величине допустимого норматива не менее 240 см.
- в раздевалке для мальчиков, в помещении гардероба не предусмотрено устройство металлической сетки (решетки) в месте выхода вентиляционного отверстия, что является нарушением п. 3.8 СПЗ.5.3.3223-14;
- ограждение приборов отопления в спортивном зале оборудовано из древесно-стружечных плит (ДСП), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- количество санитарно-технического оборудования (из расчета 1 унитаза, 1 умывальник на 20 девочек, 1 унитаза, 1 умывальник на 30 мальчиков) не достаточно, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
 - отмечено нарушение температурного режима хранения бутилированной воды, при установленных изготовителем +2+20С, фактически в месте хранения +26С., что является нарушением п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08;
 - не предусмотрена линия раздачи (мармиты для первых, вторых блюд, охлаждаемая витрина) для обеспечения поддержания температуры не ниже температуры раздачи, что является нарушением п. 8.23, п. 8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08;
 - не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция в помещениях пищеблока над тепловым оборудованием (электроплита), что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;
 - у 3-х сотрудников (Багдасарян Д. А., Анисимова Л. П., Горячева Н. И.) истек срок прохождения периодических медицинских осмотров, что является нарушением п. 13.1 СанПин 2.4.2.2821-10.
- (указать какие нарушения были выявлены; указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, -

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

АНО «Общеобразовательная Православная школа искусств», директору Мамай С. М

(указать в отношении кого выносится предписание: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. Обеспечить температурные условия хранения питьевой бутилированной воды в соответствии с установленными изготовителем, усилить контроль.
2. Предусмотреть линию раздачи (мармиты для первых, вторых блюд, охлаждаемая витрина) для обеспечения поддержания температуры готовых блюд не ниже температуры раздачи.
3. Обеспечить наличие знаков о запрете курения табака при входе на территорию школы, в здание и в помещениях (санузлы, раздевалки при спортивном зале).
4. Оборудовать стоянку автомобилей с учетом требований санитарного законодательства.
5. Представить план-мероприятий по оборудованию физкультурно-спортивной зоны, оборудованию кабинета ИЗО подводкой горячего и холодного водоснабжения и раковинами для мытья рук; оборудованию вытяжной системы вентиляции в кабинетах № 11, 15, 16, локальной вытяжной вентиляции над тепловым оборудованием в помещении буфета-раздаточной.
6. Предусмотреть боковое естественное левостороннее освещение рабочих мест учащихся в кабинетах №№ 2, 10, 11. 14.
7. Оборудовать местное освещение (софиты) классных досок в учебных кабинетах.
8. Оборудовать демонстрационный стол в кабинете № 2 (физика).
9. Обеспечить проведение ремонта пола в кабинете № 12.
10. Усилить контроль за проведение влажной уборки помещений (исключить скопление пыли на вентиляционных решетках).
11. Обеспечить расстановку учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. Обеспечить грызунонепроницаемость помещений раздевалки для мальчиков при спортивном зале, гардероба (оборудовать решетку на вентиляционных отверстиях).
13. Исключить ограждение приборов отопления в спортивном зале из древесно-стружечных плит (ДСП).
14. Не допускать сотрудников Багдасарян Д. А., Анисимова Л. П., Горячева Н. И. к работе до прохождения полного медицинского обследования, представить личные медицинские книжки.

(указать меры по устранению выявленных нарушений и с учетом характера нарушений срок для исполнения предписания)

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до «10» августа 2019г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Северном административном округе города Москвы (территориальный отдел) по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10 письменную информацию об устранении нарушений.

ТО Управление Роспотребнадзора по г. Москве в Северном административном округе города Москвы оставляет за собой право на осуществление контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по городу Москве (территориальный отдел).

Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю стало о нем известно, в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, вынесшего предписание)

(подпись)

Боталова М. С.

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 28 » июня 2019 г. получил « 28 » июня 2019 г.

(подпись)

*(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)
Ф.И.О. законного представителя юридического лица или индивидуального представителя)*